

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор-главный инженер  
ОАО «КТК»  
А.В. Барулин  
«09» «декабрь» 2013г.

ГРАФИК  
температур сетевой воды на коллекторе ТЭЦ-1

Температура наружного воздуха	Температура в прямой линии	Температура в обратной линии	Температура в прямой линии системы отопления	Перепад
+10	70	49	56	21
+9	70	48	56	22
+8	70	48	56	22
+7	70	47	55	23
+6	70	47	55	23
+5	70	46	55	24
+4	70	46	54	24
+3	70	45	54	25
+2	70	45	54	25
+1	70	44	53	26
0	70	44	53	26
-1	73	45	55	28
-2	75	46	56	29
-3	77	47	58	30
-4	79	48	59	31
-5	81	48	60	33
-6	84	49	62	35
-7	86	50	63	36
-8	88	51	64	37
-9	90	52	65	38
-10	92	53	67	39
-11	94	53	68	41
-12	97	54	69	43
-13	99	55	71	44
-14	101	56	72	45
-15	103	57	73	46
-16	105	57	74	48
-17	107	58	76	49
-18	109	59	77	50
-19	111	60	78	51
-20	113	61	79	52
-21	115	61	81	54
-22	118	62	82	56
-23	120	63	83	57
-24	122	64	84	58
-25	124	64	85	60
-26	126	65	87	61
-27	128	66	88	62
-28	130	66	89	64
-29	130	66	89	64
-30	130	66	89	64
-31	130	65	88	65
-32	130	65	88	65
-33	130	64	88	66

Заместитель главного инженера ОАО «КТК»

С.Н. Кривошеин

УТВЕРЖДАЮ  
 Технический директор-главный инженер  
 ОАО «КТК»  
 А.В. Барулин  
 «ОФ» «Декабрь» 2013г.

ГРАФИК  
 температур сетевой воды на коллекторе ТЭЦ-4

Температура наружного воздуха	Температура в прямой линии	Температура в обратной линии	Температура в прямой линии системы отопления	Перепад
+10	77	44	58	33
+9	77	44	57	33
+8	77	43	57	34
+7	77	43	56	34
+6	77	42	56	35
+5	77	42	56	35
+4	77	42	55	35
+3	78	41	55	37
+2	78	41	54	37
+1	78	40	54	38
0	78	40	54	38
-1	80	40	55	40
-2	82	41	56	41
-3	84	42	58	42
-4	86	43	59	43
-5	89	43	60	46
-6	91	44	62	47
-7	93	45	63	48
-8	95	46	64	49
-9	98	46	65	52
-10	100	47	67	53
-11	102	48	68	54
-12	104	48	69	56
-13	107	49	71	58
-14	109	50	72	59
-15	111	51	73	60
-16	113	51	74	62
-17	115	52	76	63
-18	118	53	77	65
-19	120	53	78	67
-20	122	54	79	68
-21	124	55	81	69
-22	126	55	82	71
-23	129	56	83	73
-24	130	57	84	73
-25	130	56	84	74
-26	130	56	84	74
-27	130	55	83	75
-28	130	55	83	75
-29	130	54	83	76
-30	130	54	82	76
-31	130	53	82	77
-32	130	53	81	77
-33	130	52	81	78

Заместитель главного инженера ОАО «КТК»

С.Н. Кривошеин

