

УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор-главный инженер
 ОАО «КТК»
 В.Г. Тузовский
 «10» «октября» 2014г.

ГРАФИК
 температур сетевой воды на коллекторе ТЭЦ-1

Температура наружного воздуха	Температура в прямой линии	Температура в обратной линии	Температура в прямой линии системы отопления	Перепад
+10	70	49	56	21
+9	70	48	56	22
+8	70	48	56	22
+7	70	47	55	23
+6	70	47	55	23
+5	70	46	55	24
+4	70	46	54	24
+3	70	45	54	25
+2	70	45	54	25
+1	70	44	53	26
0	70	44	53	26
-1	73	45	55	28
-2	75	46	56	29
-3	77	47	57	30
-4	79	48	59	31
-5	81	48	60	33
-6	84	49	61	35
-7	86	50	63	36
-8	88	51	64	37
-9	90	52	65	38
-10	92	53	67	39
-11	94	53	68	41
-12	96	54	69	42
-13	99	55	71	44
-14	101	56	72	45
-15	103	57	73	46
-16	105	57	74	48
-17	107	58	76	49
-18	109	59	77	50
-19	111	60	78	51
-20	113	60	79	53
-21	115	61	81	54
-22	117	62	82	55
-23	120	63	83	57
-24	122	63	84	59
-25	124	64	85	60
-26	125	65	86	60
-27	125	64	86	61
-28	125	64	85	61
-29	125	63	85	62
-30	125	63	85	62
-31	125	62	85	63
-32	125	62	84	63
-33	125	61	84	64

Начальник отдела режимов



Ю.Н. Стародумов