

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор-главный инженер  
ОАО «КТК»  
В.Г. Тузовский  
«20» «октября» 2014г.

ГРАФИК  
температур сетевой воды на коллекторе ТЭЦ-4

Температура наружного воздуха	Температура в прямой линии	Температура в обратной линии	Температура в прямой линии системы отопления	Перепад
+10	77	50	57	27
+9	77	49	57	28
+8	77	49	57	28
+7	77	48	56	29
+6	77	47	56	30
+5	77	47	55	30
+4	77	46	55	31
+3	77	46	55	31
+2	77	45	54	32
+1	77	45	54	32
0	78	44	54	34
-1	80	45	55	35
-2	82	46	56	36
-3	84	47	57	37
-4	86	48	59	38
-5	89	48	60	41
-6	91	49	61	42
-7	93	50	63	43
-8	95	51	64	44
-9	98	52	65	46
-10	100	53	67	47
-11	102	53	68	49
-12	104	54	69	50
-13	107	55	71	52
-14	109	56	72	53
-15	111	57	73	54
-16	113	57	74	56
-17	115	58	76	57
-18	118	59	77	59
-19	120	60	78	60
-20	122	60	79	62
-21	124	61	81	63
-22	125	62	82	63
-23	125	61	81	64
-24	125	61	81	64
-25	125	60	80	65
-26	125	60	80	65
-27	125	59	80	66
-28	125	59	79	66
-29	125	58	79	67
-30	125	58	79	67
-31	125	57	78	68
-32	125	56	78	69
-33	125	56	78	69

Начальник отдела режимов

Ю.Н. Стародумов