

УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор-главный инженер
 ОАО «КТК»
 В.Г. Тузовский
 «10» «октябрь» 2014г.

ГРАФИК
 температур сетевой воды на коллекторе ТЭЦ-5

| Температура наружного воздуха | Температура в прямой линии | Температура в обратной линии | Температура в прямой линии системы отопления | Перепад |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|---------|
| +10 | 77 | 49 | 57 | 26 |
| +9 | 77 | 49 | 57 | 26 |
| +8 | 77 | 48 | 56 | 27 |
| +7 | 77 | 48 | 56 | 29 |
| +6 | 77 | 47 | 55 | 30 |
| +5 | 77 | 47 | 55 | 30 |
| +4 | 78 | 46 | 55 | 32 |
| +3 | 78 | 45 | 54 | 33 |
| +2 | 78 | 45 | 54 | 33 |
| +1 | 78 | 44 | 54 | 34 |
| 0 | 78 | 44 | 53 | 34 |
| -1 | 80 | 45 | 55 | 35 |
| -2 | 83 | 46 | 56 | 37 |
| -3 | 85 | 47 | 57 | 38 |
| -4 | 87 | 48 | 59 | 39 |
| -5 | 89 | 48 | 60 | 41 |
| -6 | 92 | 49 | 61 | 43 |
| -7 | 94 | 50 | 63 | 44 |
| -8 | 96 | 51 | 64 | 45 |
| -9 | 98 | 52 | 65 | 46 |
| -10 | 100 | 53 | 67 | 47 |
| -11 | 103 | 53 | 68 | 50 |
| -12 | 105 | 54 | 69 | 51 |
| -13 | 107 | 55 | 71 | 52 |
| -14 | 109 | 56 | 72 | 53 |
| -15 | 111 | 57 | 73 | 54 |
| -16 | 114 | 57 | 74 | 57 |
| -17 | 116 | 58 | 76 | 58 |
| -18 | 118 | 59 | 77 | 59 |
| -19 | 120 | 60 | 78 | 60 |
| -20 | 122 | 60 | 79 | 62 |
| -21 | 124 | 61 | 81 | 63 |
| -22 | 125 | 62 | 82 | 63 |
| -23 | 125 | 61 | 81 | 64 |
| -24 | 125 | 61 | 81 | 64 |
| -25 | 125 | 60 | 80 | 65 |
| -26 | 125 | 60 | 80 | 65 |
| -27 | 125 | 59 | 80 | 66 |
| -28 | 125 | 59 | 79 | 66 |
| -29 | 125 | 58 | 79 | 67 |
| -30 | 125 | 58 | 79 | 67 |
| -31 | 125 | 57 | 78 | 68 |
| -32 | 125 | 56 | 78 | 69 |
| -33 | 125 | 56 | 78 | 69 |

Начальник отдела режимов

Ю.Н. Стародумов