

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор-главный инженер
ОАО «КТК»
В.Г. Тузовский
«12» « 09 » 2014г.

ГРАФИК
температур сетевой воды 95-70 от котельных

Температура наружного воздуха	Температура в прямой линии	Температура в обратной линии	Перепад
+8	42	36	6
+7	43	37	6
+6	45	38	7
+5	46	39	7
+4	48	40	8
+3	49	41	8
+2	51	42	9
+1	52	43	9
0	53	44	9
-1	55	45	10
-2	56	46	10
-3	57	47	10
-4	59	48	11
-5	60	48	12
-6	61	49	12
-7	63	50	13
-8	64	51	13
-9	65	52	13
-10	67	53	14
-11	68	53	15
-12	69	54	15
-13	71	55	16
-14	72	56	16
-15	73	57	16
-16	74	57	17
-17	76	58	18
-18	77	59	18
-19	78	60	18
-20	79	60	19
-21	81	61	20
-22	82	62	20
-23	83	63	20
-24	84	63	21
-25	85	64	21
-26	87	65	22
-27	88	66	22
-28	89	66	23
-29	90	67	23
-30	91	68	23
-31	93	69	24
-32	94	69	25
-33	95	70	25

Примечание: при наличии горячего водоснабжения и температуре наружного воздуха выше -13 °С для приготовления горячей воды поддерживать $T_t=70$ °С

При температурах наружного воздуха более +1°С и менее -20°С потребитель производит количественную под регулировку изменением расхода сетевой воды.

Начальник отдела режимов



Ю.Н. Стародумов