

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

Оренбургских тепловых сетей филиала

«Оренбургский» ПАО «Т Плюс»

В.М. Дремов

« 02 » 2018 г.

**Температурный график работы тепловых сетей на 2018-2019 гг.
от котельной «Авиагородок»**

Температура наружного воздуха, 0С	Температура сетевой воды, 0С		
	в подающем трубопроводе (источник)	в подающем трубопроводе (ЦТП)	в обратном трубопроводе
Летний режим	-	70	40
8	75,0	42,2	36,5
7	75,0	43,7	37,5
6	75,0	45,2	38,5
5	75,0	46,7	39,5
4	75,0	48,2	40,5
3	75,0	49,6	41,5
2	75,0	51,1	42,4
1	75,0	52,5	43,4
0	75,0	53,9	44,3
-1	75,0	55,3	45,2
-2	75,0	56,7	46,1
-3	75,0	58,1	47,0
-4	75,0	59,4	47,9
-5	75,0	60,8	48,8
-6	75,0	62,1	49,6
-7	75,0	63,5	50,5
-8	75,6	64,8	51,4
-9	77,3	66,1	52,2
-10	79,0	67,5	53,0
-11	80,7	68,8	53,9
-12	82,4	70,1	54,7
-13	84,1	71,4	55,5
-14	85,7	72,7	56,3
-15	87,4	73,9	57,1
-16	89,1	75,2	57,9
-17	90,7	76,5	58,7
-18	92,4	77,8	59,5
-19	94,0	79,0	60,3
-20	95,7	80,3	61,1
-21	97,3	81,5	61,8
-22	98,9	82,8	62,6
-23	100,6	84,0	63,3
-24	102,2	85,3	64,1
-25	103,8	86,5	64,9
-26	105,4	87,7	65,6
-27	107,0	88,9	66,3
-28	108,6	90,2	67,1
-29	110,2	91,4	67,8
-30	111,8	92,6	68,6
-31	113,4	93,8	69,3
-32	115,0	95,0	70,0

Начальник СОЭ

Начальник СЭК

А.И. Бикбаев

М.Р. Караев