


«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

Оренбургских тепловых сетей филиала

«Оренбургский» ПАО «Т Плюс»

 В.М. Дремов

«10» 07 2018 г.

**Температурный график работы тепловых сетей на 2018-2019 гг.  
от котельной «Авиаторок»**

Температура наружного воздуха, 0С	Температура сетевой воды, 0С	
	в подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе
8	75,0	57,4
7	75,0	57,0
6	75,0	56,6
5	75,0	56,2
4	75,0	55,8
3	75,0	55,4
2	75,0	55,0
1	75,0	54,6
0	75,0	54,2
-1	75,0	53,8
-2	75,0	53,4
-3	75,0	53,0
-4	75,0	52,7
-5	75,0	52,3
-6	75,0	51,9
-7	75,0	51,5
-8	76,3	52,1
-9	78,0	52,9
-10	79,7	53,7
-11	81,3	54,5
-12	83,0	55,3
-13	84,7	56,1
-14	86,3	56,9
-15	88,0	57,7
-16	89,6	58,4
-17	91,2	59,2
-18	92,9	60,0
-19	94,5	60,7
-20	96,1	61,5
-21	97,7	62,2
-22	99,3	62,9
-23	100,9	63,7
-24	102,5	64,4
-25	104,1	65,1
-26	105,6	65,8
-27	107,2	66,5
-28	108,8	67,2
-29	110,3	67,9
-30	111,9	68,6
-31	113,4	69,3
-32	115,0	70,0

Начальник СОЭ

Начальник СЭЖ

  
Кармаз

А.И. Бикбаев

М.Р. Караев