

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

Оренбургских тепловых сетей филиала

«Оренбургский» ПАО «Т Плюс»

 В.М. Дремов


«16» 07 2018 г.

**Температурный график работы тепловых сетей на 2018-2019 гг.  
от котельной «Бр. Коростелевых»**

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды, °С	
	в подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе
Летний режим	70	40
8	75,0	60,3
7	75,0	60,0
6	75,0	59,6
5	75,0	59,3
4	75,0	59,0
3	75,0	58,6
2	75,0	58,3
1	75,0	58,0
0	75,0	57,6
-1	75,0	57,3
-2	75,0	57,0
-3	75,0	56,7
-4	75,0	56,4
-5	75,0	56,0
-6	75,0	55,7
-7	75,0	55,4
-8	75,0	55,1
-9	75,0	54,8
-10	75,0	54,5
-11	75,1	54,2
-12	76,5	55,0
-13	78,0	55,8
-14	79,5	56,6
-15	81,0	57,4
-16	82,4	58,2
-17	83,9	59,0
-18	85,3	59,7
-19	86,7	60,5
-20	88,2	61,3
-21	89,6	62,0
-22	91,0	62,8
-23	92,5	63,5
-24	93,9	64,2
-25	95,3	65,0
-26	96,7	65,7
-27	98,1	66,4
-28	99,5	67,2
-29	100,9	67,9
-30	102,2	68,6
-31	103,6	69,3
-32	105,0	70,0

Начальник СОЭ

Начальник СЭЖ



А.И. Бикбаев

М.Р. Караев