




«УТВЕРЖДАЮ»
 Технический директор
 Оренбургских тепловых сетей филиала
 «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»

 В.М. Дремов
 « 16 » 07 2018 г.

**Температурный график работы тепловых сетей на 2018-2019 гг.
 от котельной «Гаражи УВД»**

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды, °С	
	в подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе
Летний режим	70	40
8	65,0	55,4
7	65,0	55,1
6	65,0	54,9
5	65,0	54,6
4	65,0	54,4
3	65,0	54,1
2	65,0	53,9
1	65,0	53,6
0	65,0	53,4
-1	65,0	53,2
-2	65,0	52,9
-3	65,0	52,7
-4	65,0	52,5
-5	65,0	52,2
-6	65,0	52,0
-7	65,0	51,7
-8	65,0	51,5
-9	66,1	52,2
-10	67,5	53,0
-11	68,8	53,9
-12	70,1	54,7
-13	71,4	55,5
-14	72,7	56,3
-15	73,9	57,1
-16	75,2	57,9
-17	76,5	58,7
-18	77,8	59,5
-19	79,0	60,3
-20	80,3	61,1
-21	81,5	61,8
-22	82,8	62,6
-23	84,0	63,3
-24	85,3	64,1
-25	86,5	64,9
-26	87,7	65,6
-27	88,9	66,3
-28	90,2	67,1
-29	91,4	67,8
-30	92,6	68,6
-31	93,8	69,3
-32	95,0	70,0

Начальник СОЭ

Начальник СЭК

А.И. Бикбаев

М.Р. Караев