



«УТВЕРЖДАЮ»
 Технический директор
 Оренбургских тепловых сетей филиала
 «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»

 В.М. Дремов
 «16» 07 2018 г.

**Температурный график работы тепловых сетей на 2018-2019 гг.
 от котельной «Я н т а р ь»**

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды, °С	
	в подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе
Летний режим	70	40
8	44,5	36,5
7	46,2	37,5
6	47,9	38,5
5	49,6	39,5
4	51,3	40,5
3	52,9	41,5
2	54,5	42,4
1	56,2	43,4
0	57,8	44,3
-1	59,3	45,2
-2	60,9	46,1
-3	62,5	47,0
-4	64,1	47,9
-5	65,6	48,8
-6	67,1	49,6
-7	68,7	50,5
-8	70,2	51,4
-9	71,7	52,2
-10	73,2	53,0
-11	74,7	53,9
-12	76,2	54,7
-13	77,7	55,5
-14	79,2	56,3
-15	80,7	57,1
-16	82,1	57,9
-17	83,6	58,7
-18	85,1	59,5
-19	86,5	60,3
-20	88,0	61,1
-21	89,4	61,8
-22	90,9	62,6
-23	92,3	63,3
-24	93,7	64,1
-25	95,1	64,9
-26	96,6	65,6
-27	98,0	66,3
-28	99,4	67,1
-29	100,8	67,8
-30	102,2	68,6
-31	103,6	69,3
-32	105,0	70,0

Начальник СОЭ

Начальник СЭК




А.И. Бикбаев

М.Р. Караев