

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

Оренбургских тепловых сетей филиала

«Оренбургский» ПАО «Т Плюс»

 В.М. Дремов

« 16 » 07 2018 г.


**Температурный график работы тепловых сетей на 2018-2019 гг.
от котельной «Кадетский корпус»**

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды, °С	
	в подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе
Летний режим	70	40
8	70,0	59,5
7	70,0	59,3
6	70,0	59,0
5	70,0	58,8
4	70,0	58,5
3	70,0	58,3
2	70,0	58,0
1	70,0	57,8
0	70,0	57,5
-1	70,0	57,3
-2	70,0	57,0
-3	70,0	56,8
-4	70,0	56,5
-5	70,0	56,3
-6	70,0	56,1
-7	70,0	55,8
-8	70,0	55,6
-9	70,0	55,3
-10	70,0	55,1
-11	70,0	54,9
-12	70,1	54,7
-13	71,4	55,5
-14	72,7	56,3
-15	73,9	57,1
-16	75,2	57,9
-17	76,5	58,7
-18	77,8	59,5
-19	79,0	60,3
-20	80,3	61,1
-21	81,5	61,8
-22	82,8	62,6
-23	84,0	63,3
-24	85,3	64,1
-25	86,5	64,9
-26	87,7	65,6
-27	88,9	66,3
-28	90,2	67,1
-29	91,4	67,8
-30	92,6	68,6
-31	93,8	69,3
-32	95,0	70,0

Начальник СОЭ

Начальник СЭК

 А.И. Бикбаев

 М.Р. Караев