


«УТВЕРЖДАЮ»  
 Технический директор  
 Оренбургских тепловых сетей филиала  
 «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»  
  
 В.М. Дремов  
 « 07 » 2018 г.

**Температурный график работы тепловых сетей на 2018-2019 гг.  
 от котельной «Мебельный комбинат»**

| Температура<br>наружного<br>воздуха, °С | Температура сетевой воды, °С |                         |
|---|------------------------------|-------------------------|
|   | в подающем трубопроводе      | в обратном трубопроводе |
| Летний режим                            | 70                           | 40                      |
| 8                                       | 42,2                         | 36,5                    |
| 7                                       | 43,7                         | 37,5                    |
| 6                                       | 45,2                         | 38,5                    |
| 5                                       | 46,7                         | 39,5                    |
| 4                                       | 48,2                         | 40,5                    |
| 3                                       | 49,6                         | 41,5                    |
| 2                                       | 51,1                         | 42,4                    |
| 1                                       | 52,5                         | 43,4                    |
| 0                                       | 53,9                         | 44,3                    |
| -1                                      | 55,3                         | 45,2                    |
| -2                                      | 56,7                         | 46,1                    |
| -3                                      | 58,1                         | 47,0                    |
| -4                                      | 59,4                         | 47,9                    |
| -5                                      | 60,8                         | 48,8                    |
| -6                                      | 62,1                         | 49,6                    |
| -7                                      | 63,5                         | 50,5                    |
| -8                                      | 64,8                         | 51,4                    |
| -9                                      | 66,1                         | 52,2                    |
| -10                                     | 67,5                         | 53,0                    |
| -11                                     | 68,8                         | 53,9                    |
| -12                                     | 70,1                         | 54,7                    |
| -13                                     | 71,4                         | 55,5                    |
| -14                                     | 72,7                         | 56,3                    |
| -15                                     | 73,9                         | 57,1                    |
| -16                                     | 75,2                         | 57,9                    |
| -17                                     | 76,5                         | 58,7                    |
| -18                                     | 77,8                         | 59,5                    |
| -19                                     | 79,0                         | 60,3                    |
| -20                                     | 80,3                         | 61,1                    |
| -21                                     | 81,5                         | 61,8                    |
| -22                                     | 82,8                         | 62,6                    |
| -23                                     | 84,0                         | 63,3                    |
| -24                                     | 85,3                         | 64,1                    |
| -25                                     | 86,5                         | 64,9                    |
| -26                                     | 87,7                         | 65,6                    |
| -27                                     | 88,9                         | 66,3                    |
| -28                                     | 90,2                         | 67,1                    |
| -29                                     | 91,4                         | 67,8                    |
| -30                                     | 92,6                         | 68,6                    |
| -31                                     | 93,8                         | 69,3                    |
| -32                                     | 95,0                         | 70,0                    |

Начальник СОЭ



А.И. Бикбаев

Начальник СЭК



М.Р. Караев