




«УТВЕРЖДАЮ»  
 Технический директор  
 Оренбургских тепловых сетей филиала  
 «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»  
 В.М. Дремов  
 « 16 » 07 2018 г.

**Температурный график работы тепловых сетей на 2018-2019 гг.  
 от котельной «ОГАУ»**

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды, °С	
	в подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе
Летний режим	70	40
8	75,0	63,7
7	75,0	63,4
6	75,0	63,2
5	75,0	62,9
4	75,0	62,6
3	75,0	62,4
2	75,0	62,1
1	75,0	61,9
0	75,0	61,6
-1	75,0	61,4
-2	75,0	61,1
-3	75,0	60,9
-4	75,0	60,6
-5	75,0	60,4
-6	75,0	60,1
-7	75,0	59,9
-8	75,0	59,7
-9	75,0	59,4
-10	75,0	59,2
-11	75,0	58,9
-12	75,0	58,7
-13	75,0	58,5
-14	75,0	58,2
-15	75,0	58,0
-16	75,2	57,9
-17	76,5	58,7
-18	77,8	59,5
-19	79,0	60,3
-20	80,3	61,1
-21	81,5	61,8
-22	82,8	62,6
-23	84,0	63,3
-24	85,3	64,1
-25	86,5	64,9
-26	87,7	65,6
-27	88,9	66,3
-28	90,2	67,1
-29	91,4	67,8
-30	92,6	68,6
-31	93,8	69,3
-32	95,0	70,0

Начальник СОЭ

Начальник СЭК

А.И. Бикбаев

М.Р. Караев