


«УТВЕРЖДАЮ»
 Технический директор
 Оренбургских тепловых сетей филиала
 «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»

 В.М. Дремов
 «16» 07 2018 г.

**Температурный график работы тепловых сетей на 2018-2019 гг.
 от котельной «Перинатальный центр»**

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды, °С	
	в подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе
Летний режим	75	40
8	75,0	58,6
7	75,0	58,2
6	75,0	57,8
5	75,0	57,5
4	75,0	57,1
3	75,0	56,7
2	75,0	56,4
1	75,0	56,0
0	75,0	55,7
-1	75,0	55,3
-2	75,0	55,0
-3	75,0	54,6
-4	75,0	54,3
-5	75,0	53,9
-6	75,0	53,6
-7	75,0	53,2
-8	75,0	52,9
-9	75,0	52,6
-10	76,1	53,0
-11	77,7	53,9
-12	79,3	54,7
-13	80,9	55,5
-14	82,5	56,3
-15	84,0	57,1
-16	85,6	57,9
-17	87,2	58,7
-18	88,7	59,5
-19	90,3	60,3
-20	91,8	61,1
-21	93,4	61,8
-22	94,9	62,6
-23	96,4	63,3
-24	98,0	64,1
-25	99,5	64,9
-26	101,0	65,6
-27	102,5	66,3
-28	104,0	67,1
-29	105,5	67,8
-30	107,0	68,6
-31	108,5	69,3
-32	110,0	70,0

Начальник СОЭ

Начальник СЭЖ




А.И. Бикбаев

М.Р. Караев