



«УТВЕРЖДАЮ»
 Технический директор
 Оренбургских тепловых сетей филиала
 «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»

 В.М. Дремов
 «16» 07 2018 г.

**Температурный график работы тепловых сетей на 2018-2019 гг.
 от котельной «Туркестанская»**

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды, °С	
	в подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе
Летний режим	70	40
8	75,0	60,2
7	75,0	59,8
6	75,0	59,5
5	75,0	59,2
4	75,0	58,8
3	75,0	58,5
2	75,0	58,2
1	75,0	57,8
0	75,0	57,5
-1	75,0	57,2
-2	75,0	56,9
-3	75,0	56,6
-4	75,0	56,2
-5	75,0	55,9
-6	75,0	55,6
-7	75,0	55,3
-8	75,0	55,0
-9	75,0	54,7
-10	75,0	54,4
-11	75,0	54,1
-12	76,2	54,7
-13	77,7	55,5
-14	79,2	56,3
-15	80,7	57,1
-16	82,1	57,9
-17	83,6	58,7
-18	85,1	59,5
-19	86,5	60,3
-20	88,0	61,1
-21	89,4	61,8
-22	90,9	62,6
-23	92,3	63,3
-24	93,7	64,1
-25	95,1	64,9
-26	96,6	65,6
-27	98,0	66,3
-28	99,4	67,1
-29	100,8	67,8
-30	102,2	68,6
-31	103,6	69,3
-32	105,0	70,0

Начальник СОЭ

Начальник СЭЖ



А.И. Бикбаев

М.Р. Караев