


«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

Оренбургских тепловых сетей филиала

«Оренбургский» ПАО «Т Плюс»

 В.М. Дремов



« 07 » 2018 г.

**Температурный график работы тепловых сетей на 2018-2019 гг.
от котельной «ЖБК»**

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды, °С	
	в подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе
8	70,0	56,4
7	70,0	56,1
6	70,0	55,8
5	70,0	55,4
4	70,0	55,1
3	70,0	54,8
2	70,0	54,4
1	70,0	54,1
0	70,0	53,8
-1	70,0	53,5
-2	70,0	53,2
-3	70,0	52,8
-4	70,0	52,5
-5	70,0	52,2
-6	70,0	51,9
-7	70,0	51,6
-8	70,6	51,7
-9	72,1	52,5
-10	73,6	53,4
-11	75,1	54,2
-12	76,5	55,0
-13	78,0	55,8
-14	79,5	56,6
-15	81,0	57,4
-16	82,4	58,2
-17	83,9	59,0
-18	85,3	59,7
-19	86,7	60,5
-20	88,2	61,3
-21	89,6	62,0
-22	91,0	62,8
-23	92,5	63,5
-24	93,9	64,2
-25	95,3	65,0
-26	96,7	65,7
-27	98,1	66,4
-28	99,5	67,2
-29	100,9	67,9
-30	102,2	68,6
-31	103,6	69,3
-32	105,0	70,0

Начальник СОЭ

Начальник СЭК

А.И. Бикбаев

М.Р. Караев