

"СОГЛАСОВАНО"

Глава администрации г. Новочебоксарск

О.В. Чепрасова

2020 г.




"УТВЕРЖДАЮ"  
Директор филиала "Марий Эл и Чувашии"  
ПАО "Т Плюс"

С.А. Ушаков

2020 г.

Отопительный график температур 150/70 °С "со срезкой" 115 °С  
с качественным регулированием отпуском тепловой энергии  
для системы теплоснабжения г. Новочебоксарска от Новочебоксарской ТЭЦ-3  
филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"  
на отопительный сезон 2020-2021 г.г.



Главный инженер филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"

Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"

Технический директор - главный инженер Тепловых сетей Марий Эл и Чувашии  
Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс"

*(Signatures)*

А.Г. Тимофеев

М.В. Каплунов

А.В. Невский

*(Signatures)*